

Перелік об'єктів з масовим перебуванням людей, щодо яких  
Головним управлінням Держпраці у Херсонській області здійснено позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері охорони праці  
відповідно до наказів Головного управління Держпраці у Херсонській області  
від 11.06.2018 № 536.

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання (назва об'єкту)	Адреса об'єкту	Додаток: витяг з Акту про виявлені порушення (сканкопія)
1	ФОП Пуляєва А.С. (База відпочинку «Зорі Азову»)	Херсонська область, Генічеський район, с. Генічеська гірка, вул. Набережна, 58-а	Не пред'явлені протоколи перевірки вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування, опору ізоляції, перевірки повного опору петлі фаза-нуль, що є порушенням п. 7.6.36. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
			Фізична особа підприємець Пуляєва А.С. не пройшла навчання і перевірку знань з питань охорони праці, що є порушенням п. 5.1. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
			Не переглянута інструкція з експлуатації газових плит, встановлених у будинках для відпочиваючих, порушено Р. VI п.1. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
			Електророзетки змонтовані на горючій основі (дерев'яне оздоблення приміщень) в будинках для відпочиваючих, що є порушенням п. 1.1.8. НПАОП40.1-1.21-98 ПБЕЕС.
			Не проведені вимірювання заземлюючих пристроїв бойлера в загальному приміщенні для душа, що є порушенням п. 7.6.36. НПАОП40.1-1.21-98 ПБЕЕС.
2	Товариство з обмеженою відповідальністю «База відпочинку «Монтажник»	Херсонська область, Генічеський район, с. Генічеська гірка, вул. Набережна, 62	Не переглянуте Положення закладу про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці з урахуванням змін до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, внесених згідно з Наказом Міністерства соціальної політики України № 140 від 30.01.2017, що є порушенням п. 3.2. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і

			перевірки знань з питань охорони праці.
			Керівник не пройшов чергове навчання і перевірку знань з питань охорони праці, що є порушенням п. 5.1. НПАОП 0.00-4.12-05
			Не проведено навчання з питань охорони праці відповідальній особі з питань охорони праці по базі відпочинку, що є порушенням п.5.1. НПАОП 0.00-4.12-05.
			Відсутня програма вступного інструктажу, що є порушенням п. 6.3 НПАОП 0.00-4.12-05.
			Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці не відповідає вимогам додатку 6 Типового положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці, що є порушенням п. 6.10. (додатку 6) НПАОП 0.00-4.12-05.
			Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці ведеться з порушенням вимог НПАОП 0.00-4.12-05 (в графі 5 не вказано назву інструкцій з охорони праці, графі 12 – відсутні підпис, дата допуску до роботи), що є порушенням п.6.10 НПАОП 0.0-4.12-05.
			Не розроблений і не затверджений роботодавцем перелік необхідних інструкцій з охорони праці на підставі затвердженого штатного розпису, що є порушенням Р. IV.п.2. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
			На час перевірки, на базі відпочинку відсутній повний комплект примірників інструкцій, необхідних для працівників усіх професій і для всіх видів робіт, що є порушенням Р. V п.5. НПАОП 0.00-4.15-98.
			Не ведеться журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці працівникам бази відпочинку, що є порушенням Р. V п.3. НПАОП 0.00-4.15-98.
			В інструкції з охорони праці для сторожа в розділі Загальні положення не зазначено умови та порядок допуску працівників до самостійної роботи (вимоги

			щодо віку, стажу роботи, проходження медоглядів, професійної освіти та спеціального навчання з питань охорони праці, інструктажів, перевірки знань з питань охорони праці), що є порушенням Р.ІІ п. 4. НПАОП 0.00-4.15-98.
			Інструкція з охорони праці під час робіт з ручним інструментом та пристроями потребує перегляду по Правилам охорони праці під час роботи інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, що є порушенням Р. VI п. 2. НПАОП 0.00-4.15-98.
			На час перевірки на базі відсутній протокол перевірки вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування, що є порушенням п. 7.6.36. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
			Відсутній журнал обліку потерпілих від нещасних випадків на виробництві, що є порушенням п. 18 (додаток 7) Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затв. постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232.
3	База відпочинку «Укргідромех» АТ «Гідросталь»	Херсонська область, Генічеський район, с. Генічеська гірка, вул. Набережна, 58	Не функціонує.