

Перелік об'єктів з масовим перебуванням людей, щодо яких  
Головним управлінням Держпраці у Херсонській області здійснено позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері охорони праці  
відповідно до наказів Головного управління Держпраці у Херсонській області  
від 05.06.2018 № 515.

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання (назва об'єкту)	Адреса об'єкту	Додаток: витяг з Акту про виявлені порушення (сканкопія)
	ФОП Павленко М.Я. (База відпочинку «Ера»)	Херсонська область, Генічеський район, с. Генічеська гірка , вул. Набережна, 58-д	<p>Не переглянуто Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці згідно нової редакції Типового положення, що є порушенням п.3.2 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці».</p> <p>Програма вступного інструктажу не доопрацьована з урахуванням особливостей роботи бази відпочинку та не затверджена директором, що є порушенням п.6.3 НПАОП 0.00-4.12-05</p> <p>Під час прийняття на роботу працівники не ознайомлюються під розпис з умовами праці та про наявність на робочих місцях небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівників на пільги та компенсації.</p> <p>Не визначено наказом роботодавця перелік професій працівників, що мають проходити стажування на робочому місці перед початком самостійної роботи, що є порушенням п.6.11 НПАОП 0.00-4.12-05.</p> <p>Не розроблені програми стажування для новоприйнятих працівників, відповідно до професій та робіт, що виконуються (для працівників харчоблоку, електротехнічних працівників), що є порушенням п.7.6 НПАОП 0.00-4.12-05.</p> <p>Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці не містить всіх необхідних відомостей (не всі графи</p>

			заповнені), що є порушенням п. 6.10 НПАОП 0.00-4.12-05.
			Окремі інструкції з охорони праці, які діють на базі відпочинку, не затверджені наказом роботодавця та не переглянуті у встановлений термін, що є порушенням п.4, п. 1 розділу VI НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
			Не в повному обсязі розроблені інструкції з охорони праці для професій та робіт, що виконуються на базі відпочинку (не розроблена інструкція для покоївки, озеленювача), що є порушенням розділ 4 п.5 НПАОП 0.00-4.15-98.
			У харчоблоці на робочих місцях не вивішені інструкції з охорони праці для працівників, що є порушенням розділ 5 п.4 НПАОП 0.00-4.15-98
			Не нанесені диспетчерські найменування у відповідності до вимог п. 3.20 ПТЕЕС на електричних перемикачах харчоблоку, що є порушенням п. 8.7.1. НПАОП40.1-1.21-98
			Не проведено інструктаж на першу групу з електробезпеки працівникам бази відпочинку, що є порушенням п.2.1.3 НПАОП 0.00-1.21-98
			Відсутні акти чергової перевірки електрозахисних засобів, діелектричних рукавичок, діелектричних бот, що знаходяться в застосуванні, слюсарно-монтажного інструменту з ізольованими ручками, покажчиків напруги, що є порушенням п. 4.2.6 ПЕЕЗ п. 1.1.4 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
			Не розроблене положення про енергетичну службу, що є порушенням п.1.3.1. НПАОП 40.1-1.21-98
			Відсутній журнал обліку та зберігання засобів захисту, що є порушенням п. 4.4.2. НПАОП 1.1.10-1.07-01
			В приміщенні сторожів відсутні (не вивішені) інструкції з охорони праці та інструкції по контролю за додержанням протипожежного режиму, таблички з номером виклику пожежної охорони, що є порушенням р.5 п. 4 НПАОП 0.00-4.15-98 та роз.1 п.5 роз.2 п.3 ППБУ